



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу  
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: ugpn42@42.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28,  
тел/факс 8(3846)61-01-01, 61-12-57, E-Mail: ondpr9@42.mchs.gov.ru

“ 25 ” августа 20 23 г.  
(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному Казенному общеобразовательному учреждению «Октябрьская  
общеобразовательная школа – интернат»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого  
проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Прокопьевского и  
Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному  
надзору Малютин Алексей Васильевич от 28 июля 2023 г. ПМ 42230061000207030881  
в период с «21» августа 2023 г. по «21» августа 2023 г.

Дудниковым Дмитрием Владимировичем – государственным инспектором Прокопьевского и  
Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному  
надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

проведено  
профилактический визит

(контрольно-надзорное мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица директор Курлаева  
Ольга Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с  
п. 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022) «Об  
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации организует разработку планов	ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от	01.02.2024	


	эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (план эвакуации не соответствует плану здания)	14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5 Правил противопожарного режима (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);		
2.	Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке (Складское помещение на первом этаже не оборудовано АПС ДПИ отсутствуют)	Статья. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2024	
3.	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 частично не обеспечивают дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (из 3 срабатываний системы АПС на пульт пожарной охраны дублирующий сигнал не поступил ни одного раза).	ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2024	
4.	При включении автоматической пожарной сигнализации речевое оповещение системы управления эвакуацией людей, при пожаре не работала	Статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п3.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.02.2024	
5.	Руководитель организации не обеспечил обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно	пункт 3 Правил Противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16	01.02.2024	

Федерации	сентября 2020 г. № 1479		
-----------	-------------------------	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Кузнецова О.С.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Государственный инспектор Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору  
Дудников Дмитрий Владимирович  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)