

Информация о выполнении предписания об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности от 25.08.2023 г.

п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного документа правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (план эвакуации не соответствует плану здания)	ст.6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.02.2024	Выполнено
2.	Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией/, разработанной и утвержденной в установленном порядке (Складское помещение на первом этаже не оборудовано АПС ДПИ отсутствуют)	Статья 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2024	Выполнено. (замена старой СПС с 2010 г. на новую СПС. Акт от 23.10.2023
3	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 частично не обеспечивают дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (из 3 срабатываний системы	ч.7 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2024	Выполнено (замена старой СПС с 2010 г. на новую СПС Акт от 23.10.2023

АПС на пульт пожарной охраны дублирующий сигнал не поступил ни одного раза)			
При включении автоматической пожарной сигнализации речевое оповещение системы управления эвакуацией людей, при пожаре не сработала	ст.6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.02.2024	Выполнено (замена старой СПС с 2010 г. на новую СПС Акт от 23.10.2023
5. Руководитель организации не обеспечил обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативного правовых актов Российской Федерации	п.3 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.02.2024	Выполнено Диплом № 0050761293 от 27.12.2023 г.

Директор школы  О.А.Курлаева

